



### LEGENDA

ENEL	FORNITURA ENEL
QV	QUADRO GENERALE
QTV	QUADRO COMANDO - TRASFORMAZIONE
QFTV	QUADRO FOTOVOLTAICO
⊗	LAMPADA VOTIVA
□	POZZETTO S.F. 30 X 30 H 25/41 C.A.
◻	POZZETTO S.F. 40 X 40 H 45/65 C.A.
◻	POZZETTO S.F. 20X20 H 20
⊙	CASSETTA DI CONNESSIONE e GIUNTO STAGNATO
— —	LINEA 15 V POSA DIRETTAMENTE INTERRATA CAVO 1x (2 x 1.5) marchiato USO SISTEMA SELV DERIVAZIONE CAVO 1x (2 x 0.75) GIUNTO STAGNATO ED ISOLATO CON COLLANTE T1CELBO (IN TUTTE LE TOMBE)
— —	LINEA 15 V POSA FISSA ESTERNA CAVO UROR 1x(2x1.5) DERIVAZIONE CAVO 1x (2 x 0.5), GIUNTO STAGNATO ED ISOLATO CON COLLANTE T1CELBO
---	LINEA 15 V POSA IN CAVIDOTTO CORR. INT. LISCIO d. 40/63 mm
- - -	LINEA 15 V POSA IN TUBO POLIETILENE HD PN16 d. 20 mm
---	LINEA 15 V POSA IN TUBO CORRUGATO FLESSIBILE d. 16 mm
— —	TUBAZIONE ESISTENTE POLIETILENE d. 50 mm
— —	LINEA 15 V CAVO A07VVH2-V / N07V-K DERIVAZIONE FINALE CAVO URDR 1x(2x0.75) GIUNTO STAGNATO O MORSETTATO POSA FISSA
▨	FUTURA REALIZZAZIONE

**FINANZA DI PROGETTO**  
ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs 50/2016

**COMUNE DI TRASAGHIS**  
CIMETERO DI AVASINIS

**PROGETTO DI FATTIBILITA'**  
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO ELETTRICO  
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 15V  
E IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
ALLEGATO N.1 a)

**UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE**  
**LUX FIDELIS s.r.l. - Perito Elettrotecnico Galliussi Ivo**  
Iscrizione Albo Periti Industriali di Udine n. 2554  
Via Boldarin, 4 - 33040 Premariacco  
ivogalliussi@pec.it - ivogalliussi@luxfidelis.it

Tavola <b>1</b>	Nome File AVASINIS_00	Il Progettista
Scala 1:100	La ditta	
Data 30/04/2017		
Agg. data		
Agg. data		

